



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области

(наименование территориального органа МЧС России)

644099 г. Омск ул. Интернациональная, дом 41, тел. 25-55-16. E-mail: kia@ugps.omsk.su

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальное отделение НД Любинского района УНДиПР ГУ МЧС России по Омской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

646160 Омская область р.п. Любинский ул. Мопра, 111 тел. (38175)2-10-52,

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

E-mailto:53ond@ogps.omsk.su

Предписание № 67/1/1-2

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Замелетеновская средняя

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,

общеобразовательная школа» Любинского муниципального района Омской области

имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Любинского района по

(наименование органа ГПН)

пожарному надзору Дмитрия Петровича Ивлева № 67 от "31" августа 2015 года, ст. 6
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с
09 час. 00 мин. по 10 ч. 00 мин. "24" сентября 2015 г., с 11 ч 00 мин. по 12 ч. 00 мин. "25" сентября
2015г. проведена проверка государственным инспектором Любинского района по пожарному

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного

надзору капитаном внутренней службы Чебаковым Антоном Александровичем здания МБОУ

инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку,

«Замелетёновская СОШ», расположенного по адресу: 646152 Омская область, Любинский район, с.
Замелетеновка, ул. Школьная, 8

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ «Замелетёновская СОШ» Геннадием Васильевичем Горбулиным

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц,

участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В организации отсутствуют эксплуатационные паспорта на огнетушители	п. 475 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 № 113 - «Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер»; приложение 5 Норм пожарной безопасности (НПБ 166-97) «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»	01.02.2016	

01.02.2016

2.	Не весь персонал МБОУ «Замелетёновская СОШ» прошел обучение по программе пожарно-технический минимум	п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390, в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014г. № 113 – «Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума»; Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» раздел III, п. 32 «Обучение пожарнотехническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год», п. 36 «Обучение пожарнотехническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальными программам, с отрывом от производства проходят: руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их обязанности; работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение противопожарного инструктажа», п. 37 «Обучение с отрывом от производства проводится в образовательных учреждениях пожарнотехнического профиля, учебных центрах федеральной противопожарной службы МЧС России, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, территориальных подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России, в организациях, оказывающих в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности», п. 39 «По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальными программам пожарнотехнического минимума непосредственно в организации обучаются: руководители подразделений организации, руководители и главные специалисты подразделений взрывопожароопасных производств; работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях»
----	--	---

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Любинского района по пожарному надзору
Антон Александрович Чебаков

"15" 09 2015г.



(Handwritten signature)

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «Замелетёновская СОШ»
Геннадий Васильевич Горбулин

(Handwritten signature)

(подпись)

"15" 10/09 2015г.